

В ходе проведения проверки:

- Выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:
(с указанием положений (нормативных) правовых актов)
- Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу сигналов о возникновении пожара с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (ч. 7 ст. 83 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ);
- В коридоре устроено складское помещение (коридор выхода из кабинета №16) (пп. «б» п. 36 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390)
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:
(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует:
(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1) Форма проверочного листа; 2) Предписание № 103/1/1 от 14.05.2019г.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

Сурнина А.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Вебер Раиса Михайловна, директор МБУДО «Социально-педагогический центр»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«14» мая 2019 г. _____
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)