



УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
МЭРИИ ГОРОДА МАГАДАНА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
(МБУДО «СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»)

685918, г. Магадан, п. Сокол ул. Гагарина, д. 20 А
тел/факс 60-24-42, тел.60-34-57 SPCdobro@mail.ru

04.06.2019 г. № 296

На № _____ от _____

Врио начальника отдела надзорной
деятельности и профилактической
работы по городу Магадану

*Об устранении нарушений
обязательных требований
пожарной безопасности.*

И.В. Быкову.
685000 ул. Советская, д.9

Уважаемый Иван Валерьевич!


Направляем вам информацию о проведении работы по устранению
нарушений обязательных требований пожарной безопасности согласно
предписанию № 103/1/1. от 14.05.2019 г.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Директор

Р.М. Вебер.

Сафарова Лейла
60-24-42



отправлено по э. почте 04.06.19 15:18

Информация о проведении работы по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

№ Предприятия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены.	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности.	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу сигналов о возникновении пожара с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	ч.7 ст.83 Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ	12.07.2019 г.	Заключен договор с ВДПО «Всероссийское добровольное пожарное общество» № 02-31/1 от 22.05.2019 г. на выполнение работ по монтажу и наладке радиоканальной системы пультовой охраны. Срок исполнения июнь 2019 г.
2.	В коридоре устроено складское помещение (коридор выхода из кабинета №16)	п п. «б» п. 36 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390	12.07.2019 г.	Выполнено 15.05.2019 г. Приведено в порядок в соответствии с нормами



**УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
МЭРИИ ГОРОДА МАГАДАНА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
(МБУДО «СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»)**

685918, г. Магадан, п. Сокол ул. Гагарина, д. 20 А
тел/факс 60-24-42, тел.60-34-57 SPCdobro@mail.ru

19.06.2019 г. № 329
На № _____ от _____

Врио начальника отдела надзорной
деятельности и профилактической
работы по городу Магадану

*Об устранении нарушений
обязательных требований
пожарной безопасности.*

И.В. Быкову.
685000 ул. Советская, д.9

Уважаемый Иван Валерьевич!


Направляем вам информацию о проведении работы по устранению
нарушений обязательных требований пожарной безопасности согласно
предписанию № 103/1/1. от 14.05.2019г.

Приложение: в 1 экз. на 2 л.

Директор

Р.М. Вебер.

Сафарова Лейла
60-24-42



Информация о проведении работы по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

№ Предприятия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены.	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности.	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу сигналов о возникновении пожара с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	Ч.ст.83 Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123- ФЗ	12.07.2019г	Выполнено приведено в порядок в соответствии с нормами Акт №12 приема в эксплуатацию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре от 18.06.19г.
2.	В коридоре устроено складское помещение (коридор выхода из кабинета №16)	Пп. «б» п. 36 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390	12.07.2019г	Выполнено Приведено в порядок в соответствии с нормами

Сафарова Лейла
60-24-42