



УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
МЭРИИ ГОРОДА МАГАДАНА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
(МБУДО «СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»)

685918, г. Магадан, п. Сокол ул. Гагарина, д. 20 А
тел/факс 60-24-42 , тел.60-34-57 SPCdobro@mail.ru

29.05.2018 г. № 291
На № _____ от _____

Врио начальника отдела надзорной
деятельности и профилактической
работы по городу Магадану

*Об устранении нарушений
обязательных требований
пожарной безопасности.*

И.В. Быкову.
685000 ул. Советская, д.9

Уважаемый Иван Валерьевич!

Направляем вам информацию о проведении работы по устранению
нарушений обязательных требований пожарной безопасности согласно
предписанию № 93/1/1 от 28.05.2018 г.

Приложение: в 1 экз. на 2 л.

Директор

Р.М. Вебер.

Сафарова Лейла
60-24-42

Информация о проведении работы по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены.	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности.	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Настенные звуковые оповещатели установлены своей верхней частью от потолка, меньше чем 150 мм(расположены плотно к потолку)	(п. 3.21 НПБ104-03)	31.12.2018г	Выполнено Приведено в порядок в соответствии с нормами.
2.	Соединительные линии СОУЭ и линии электропитания систем противопожарной защиты не выполнены проводом, обеспечивающим работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону, а также не выполнены с учетом преимущественной области применения и типа исполнения кабельного изделия (Кабельные линии систем противопожарной	(ст.4,ст 6,ст.82,ст.84 ФЗ№123-ФЗ от 22.07.2008.,п .4.8.СП6.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требование пожарной безопасности», п. 3.4 СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуаций людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»)	31.12.2018 г.	1.Подготовлена второй раз смета модернизации пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре (17.05.2018г). 2.Передано письмо исх. №292 от 29.05.18 г. в управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана на дополнительное

<p>защиты должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТРМЭК 60332322 с низким дымо и газовыделением (нг –LSFR) или не содержащими галогенов (нг-HFFR)</p>			финансирование
--	--	--	----------------

Сафарова Лейла
60-24-42