

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы по Магаданской области
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Магадан, ул. Советская, д. 9, E-Mail: ugprmagadan1@rambler.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Магадану
(наименование органа государственного пожарного надзора)

685000, г. Магадан, ул. Советская, д.9 тел. 695-178, E-Mail: ondmagadan1@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 93/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Социально-педагогический
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

центр» (МБУДО «СПЦ»)

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Директору МБУДО «СПЦ» Вебер Раисе Михайловне

во исполнение распоряжения врио начальника ОНД и ПР по г. Магадану Быкова И.В.
(наименование органа ГПН)

№ 93 от «03» мая 2018г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период:

"28" мая 2018 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

Проведена внеплановая, выездная, документарная проверка Государственным инспектором г. Магадана по пожарному надзору Быковым Иваном Валерьевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Социально-педагогический
центр» (МБУДО «СПЦ») по адресу: г. Магадан, пгт. Сокол, ул. Гагарина, 20 А

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директор МБУДО «СПЦ» Вебер Раиса Михайловна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Настенные звуковые оповещатели установлены своей верхней частью от потолка меньше, чем 150 мм (расположены вплотную к потолку)	(п. 3.21 НПБ 104-03)	31.12.2018г	
2.	Соединительные линии СОУЭ и линии электропитания систем противопожарной защиты не выполнены проводом, обеспечивающим работоспособность в условиях пожара в течении времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону, а также не	(ст. 4, ст. 6, ст. 82, ст. 84 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; п. 4.8. СП 6.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты.	31.12.2018г	

<p>выполнены с учетом преимущественной области применения и типа исполнения кабельного изделия (Кабельные линии систем противопожарной защиты должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТРМЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов (нг-HFFR))</p>	<p>Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»: п. 3.4 СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»)</p>		
---	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в **пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.**

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Магадана
по пожарному надзору Быков И.В.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(Handwritten signature)

(подпись)

(Handwritten signature)

(подпись)

«28» мая 2018г.

Предписание для исполнения получил:
Директор МБУДО «СПЦ» Вебер Раиса Михайловна
(должность, фамилия, инициалы)

«28» мая 2018г.

Вход № 152
«28» 05 2018г.
ПОДПИСЬ *Смирнов*